

v din					
Vrsta kurilne oziroma dimovodne naprave	Mer. enota	Redno mehan. čiščenje	Letni strok. pregled	Kontrol. pregled	Meritve dimne emisije
1. Gospod. šted. s kanalom	kos	38	29	20	
2. Peč do 10 kw s kanalom	kos	38	29	20	
3. Pekovska peč	kos	170	117	60	
Gostinski šted.	kos	170	117	60	
4. Etaž. oz. centr kuril. naprav. do 60 kw	kos	85	70	40	555
5. Centralna kur. naprava:					
od 60 – 150 kw	kos	200	130	60	825
od 150 – 300 kw	kos	273	220	70	825
od 300 – 400 kw	kos	450	270	80	825
od 400 – 700 kw	kos	580	480	110	960
od 700 – 1000 kw	kos	840	725	200	960
od 1000 – 1500 kw	kos	1390	1080	240	960
od 1500 – 2000 kw	kos	1805	1380	270	1150
od 2000 – 2500 kw	kos	2057	1758	280	1150
od 2500 – 3000 kw	kos	2700	2037	320	1150
od 3000 – 4000 kw	kos	3700	2215	350	1150
od 4000 – 5000 kw	kos	4900	3050	430	1150
6. Samost. dimnik: do 400 cm ²	tulj.	45	29	25	

v din					
Vrsta kurilne oziroma dimovodne naprave	Mer. enota	Redno mehan. čiščenje	Letni strok. pregled	Kontrol. pregled	Meritve dimne emisije
od 400 – 1050 cm ²	tulj.	70	65	45	
od 1050 – 2500 cm ²	tulj.	130	177	65	
od 2500 – 4000 cm ²	tulj.	200	234	80	
od 4000 + več cm ²	tulj.	320	318	100	
Plezalni dimnik	t.m.	70	50	20	
7. Skupinski dimnik	tulj.	26	24	14	
8. Shunt -zbir. dim.	tulj.	65	40	34	
9. Shunt priključek	tulj.	26	20	14	
10. Dimovod do 1050 cm ²					
do 2 m dolžine	kos	40	34	10	
od 2 – 4 m dolžine	kos	74	69	15	
nad 4 m dolžine	kos	90	89	20	
11. Dimovod do 2500 cm ²					
do 2 m dolžine	kos	76	49	20	
od 2 – 4 m	kos	133	99	25	
nad 4 m dolžine	kos	170	155	30	
12. Dimovod do 4000 cm ²	kos	161	208	45	
13. Dimovod nad 4000 cm ²	kos	226	238	60	
14. Plezal. dimovod	t.m.	210	89	25	
15. Zračnik:					
– navadni	tulj.	14	14	10	
– shunt	tulj.	60	40	20	
– iz kurišča	tulj.	30	20	20	
16. Iztočnica	kos	20	13	10	