

PRILOGA 4

Vzorec dnevnega poročila za trajne meritve

Dnevno poročilo za: kurilna naprava XY

datum: 01. oktober 1999

št.	Čas	Stanje vira	VTM			ogljikov monoksid CO			dušikovi oksidi NO _x			O ₂		pretok odpadnih plinov	opombe
			premog	zem. Plin	skupaj	merjeni	MEV	količina	merjeni	MEV	količina	merjeni	računski	merjeni	
			MW	MW	MW	mg/m ³	mg/m ³	kg	mg/m ³	mg/m ³	kg	vol. %	vol. %	m ³ /h	
1	00:30	--													
2	01:00	--													
3	01:30	--													
4	02:00	ST	0	60	60	11	175	2,6	60	350	14,4	16,5	3,0	240.113	
5	02:30	ST	0	67	67	13	175	2,3	106	350	18,8	14,2	3,0	177.437	
6	03:00	ST	0	102	102	17	175	4,3	128	350	32,7	13,8	3,0	255.120	
7	03:30	ST	0	120	120	13	175	3,3	239	350	60,1	12,4	3,0	251.281	
8	04:00	ST	0	135	135	11	175	2,8	257	350	65,8	11,5	3,0	255.910	
9	04:30	ST	0	135	135	12	175	2,8	354	L 350	83,6	10,7	3,0	236.034	
10	05:00	ST	0	144	144	12	175	2,9	400	I 350	96,0	10,2	3,0	240.113	
11	05:30	ST	0	195	195	14	175	4,3	426	A 350	130,1	9,5	3,0	305.361	
12	06:00	ST	0	234	234	15	175	5,0	537	a 350	179,6	8,4	3,0	334.443	
13	06:30	ST	0	270	270	12	175	4,2	449	A 350	158,2	7,2	3,0	352.340	
14	07:00	ST	0	228	228	0	J 175	0,0	J 0	J 350	0,0	J 0,0	J 3,0	195.521	
15	07:30	ST	0	262	262	11	175	3,7	451	A 350	150,9	6,9	3,0	334.626	
16	08:00	ST	0	258	258	12	175	4,0	465	a 350	153,2	6,9	3,0	329.517	
17	08:30	ST	0	260	260	12	175	3,8	321	350	102,2	6,3	3,0	318.518	
18	09:00	ST	0	294	294	14	175	5,1	104	350	37,7	6,4	3,0	362.637	
19	09:30	ST	0	254	254	15	175	4,6	155	350	47,9	6,2	3,0	309.065	
20	10:00	ST	0	450	450	12	175	6,4	201	350	106,5	5,7	3,0	529.661	
21	10:30	ST	0	510	510	13	175	7,4	85	350	48,2	4,8	3,0	566.934	
22	11:00		0	590	590	11	175	7,0	113	350	71,9	4,3	3,0	636.228	
23	11:30		0	595	595	12	175	7,7	117	350	75,1	4,3	3,0	641.620	
24	12:00		0	600	600	12	175	7,8	122	350	78,9	4,3	3,0	647.012	
25	12:30		0	600	600	14	S 175	8,4	S 121	S 350	72,6	S 21,0	E 3,0	600.283	
26	13:00		0	600	600	15	S 175	9,0	S 121	S 350	72,6	S 21,0	E 3,0	600.283	
27	13:30		0	600	600	12	S 175	7,8	S 123	S 350	79,6	S 4,3	E 3,0	647.012	
28	14:00		0	600	600	13	175	8,4	123	350	79,6	4,3	3,0	647.012	
29	14:30		0	600	600	11	175	7,2	123	350	80,1	4,4	3,0	650.909	
30	15:00		0	600	600	12	175	7,8	121	350	78,8	4,4	3,0	650.909	
31	15:30		0	600	600	12	175	7,8	125	350	81,4	4,4	3,0	650.909	
32	16:00		0	600	600	14	175	9,1	124	350	80,7	4,4	3,0	650.909	
33	16:30		0	600	600	15	175	9,8	122	350	79,4	4,4	3,0	650.909	
34	17:00		0	600	600	12	175	7,8	126	350	82,0	4,4	3,0	650.909	
35	17:30	MX	52	548	600	13	182	9,6	162	376	119,3	6,2	3,3	736.416	
36	18:00	MX	180	420	600	14	198	10,6	172	440	130,2	6,3	3,9	757.142	
37	18:30	MX	267	333	600	12	208	9,3	156	484	120,6	6,4	4,3	773.084	
38	19:00	MX	412	188	600	14	250	10,9	188	650	145,7	6,1	6,0	775.084	
39	19:30	MX	554	46	600	17	250	13,7	210	650	168,6	6,3	6,0	803.065	
40	20:00		600	0	600	15	250	12,1	167	650	135,1	6,3	6,0	808.713	
41	20:30		600	0	600	16	250	13,0	172	650	140,1	6,4	6,0	814.253	
42	21:00		600	0	600	16	250	13,0	155	650	126,2	6,4	6,0	814.253	
43	21:30		600	0	600	18	250	14,6	161	650	130,2	6,3	6,0	808.713	
44	22:00		600	0	600	19	250	15,4	164	650	132,6	6,3	6,0	808.713	
45	22:30		550	0	550	17	250	12,7	132	650	98,5	6,4	6,0	746.398	
46	23:00		500	0	500	16	250	10,9	128	650	87,5	6,5	6,0	683.223	
47	23:30		500	0	500	21	250	14,3	145	650	99,1	6,5	6,0	683.223	
48	24:00		500	0	500	17	250	11,5	141	650	95,7	6,4	6,0	678.544	
DMV/Dsum 32 stac.			204	347	550	14	203	304,3	147	461	2.742,0	5,5	4,1	659.455	
Razpoložljivost v %						97,8			97,8			91,1			

VTM - vhodna toplotna moč

Kot merilna negotovost je bila za ta primer privzeta vrednost 10 %.

Vse koncentracije so normirane na 0 °C, 1.013 hPa, suh dimni plin.

Računska vsebnost kisika za premog 6 vol.%, zemeljski plin 3 vol.%. NO_x je izračunan kot NO₂