

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

| Parametri odpadne vode                                        | Izražen kot     | Enota | Mejne vrednosti za iztok v vode | Mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. SPLOŠNI PARAMETRI</b>                                   |                 |       |                                 |                                         |
| Temperatura                                                   |                 | °C    | 30                              | 35                                      |
| PH                                                            |                 | pH    | 6,5 - 8,5                       | 6,0 - 9,5                               |
| Neraztopljene snovi                                           |                 | mg/l  | 30                              | 150                                     |
| <b>III. ANORGANSKI PARAMETRI</b>                              |                 |       |                                 |                                         |
| Klor - prosti*                                                | Cl <sub>2</sub> | mg/l  | 0,05                            | 0,2                                     |
| Celotni vezani dušik                                          | N               | mg/l  | 10 <b>(b)</b>                   | -                                       |
| Amonijev dušik                                                | N               | mg/l  | 5                               | <b>a)</b>                               |
| Celotni fosfor                                                | P               | mg/l  | 2 <b>(1(b))</b>                 | -                                       |
| Sulfit                                                        | SO <sub>3</sub> | mg/l  | 1                               | 10                                      |
| <b>IV. ORGANSKI PARAMETRI</b>                                 |                 |       |                                 |                                         |
| Celotni organski ogljik - TOC                                 | C               | mg/l  | 40                              | -                                       |
| Kemijska potreba po kisiku –KPK                               | O <sub>2</sub>  | mg/l  | 120                             | -                                       |
| Biokemijska potreba po kisiku - BPK <sub>5</sub>              | O <sub>2</sub>  | mg/l  | 20                              | -                                       |
| Težkohlupne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja ...) (c) |                 | Mg/l  | 20                              | 100                                     |
| Adsorbiljivi organski halogeni – AOX*                         | Cl              | mg/l  | 0,5                             | 0,5                                     |

Oznake \* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz Uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

b) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01),

c) parameter se določa le za odpadno vodo iz objektov in naprav za proizvodnjo pečenih proizvodov.