

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

| Parametri odpadne vode                                      | Izražen kot     | Enota | Mejne vrednosti za iztok v vode | Mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. SPLOŠNI PARAMETRI</b>                                 |                 |       |                                 |                                         |
| Temperatura                                                 |                 | °C    | 30                              | 40                                      |
| pH                                                          |                 | pH    | 6,5 - 9                         | 6,5 - 9,5                               |
| Neraztopljene snovi                                         |                 | mg/l  | 35                              | -                                       |
| Usedljive snovi                                             |                 | ml/l  | 0,3                             | 20                                      |
| <b>III. ANORGANSKI PARAMETRI</b>                            |                 |       |                                 |                                         |
| Celotni klor*                                               | Cl <sub>2</sub> | mg/l  | 0,4                             | 0,4                                     |
| Celotni vezani dušik                                        | N               | mg/l  | 10 <b>(b)</b>                   | -                                       |
| Amonijev dušik                                              | N               | mg/l  | 10                              | <b>(a)</b>                              |
| Celotni fosfor                                              | P               | mg/l  | 2, <b>(1 (b))</b>               | -                                       |
| <b>IV. ORGANSKI PARAMETRI</b>                               |                 |       |                                 |                                         |
| Kemijska potreba po kisiku -KPK                             | O <sub>2</sub>  | mg/l  | 120                             | -                                       |
| Biokemijska potreba po kisiku - BPK <sub>5</sub> <b>(c)</b> | O <sub>2</sub>  | mg/l  | 20                              | -                                       |
| Težkohlapne lipofilne snovi                                 |                 | mg/l  | 20                              | 150                                     |
| Adsorbiljivi organski halogeni - AOX*                       | Cl              | mg/l  | 0,1                             | 0,5                                     |

Oznake\* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz Uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

b) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01),

c) meritev parametra BPK<sub>5</sub> je potrebno izvajati z inhibicijo nitrifikacije.