

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja

Parametri odpadne vode	Izražen kot	Enota	Mejne vrednosti za iztok v vode	Mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo
I. SPLOŠNI PARAMETRI				
Temperatura		°C	30	35
pH		pH	6,5 - 8,5	6,0 - 9,5
Neraztopljene snovi		mg/l	35	-
Usedljive snovi		ml/l	0,3	10
III. ANORGANSKI PARAMETRI				
Celotni vezani dušik	N	mg/l	10 (b)	-
Amonijev dušik	N	mg/l	5	(a)
Celotni fosfor	P	mg/l	2 (1(b))	-
IV. ORGANSKI PARAMETRI				
Celotni organski ogljik – TOC	C	mg/l	30	-
Kemijska potreba po kisiku – KPK	O ₂	mg/l	90	-
Biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅	O ₂	mg/l	20	-

Oznake* pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz Uredbe.

Oznake v tabeli 1 pomenijo:

a) za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 2.000 PE, je mejna vrednost 100 mg/l, za odpadno vodo, ki odteka na čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2.000 PE, je mejna vrednost 200 mg/l,

b) velja za odvajanje odpadne vode na občutljivih območjih, kot so določena v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01).