

PRILOGA: Varnostni odmiki (m)

OBJEKTI	REGULACIJSKE IN MERILNE POSTAJE (odmiki v m)			
	v trdnih objektih			pokrito in na prostem
	do 6.000 m ³ /h		nad 6.000 m ³ /h	za vse kapacitete
	$p_{vstopni} \leq 5$ bar	$p_{vstopni} > 5$ bar		
Stanovanjski in posl. objekti	4	6	15	25
Proizvodne hale, delavnice	4	4	15	25
Skladišče negorljivih snovi	4	6	15	25
Električni nadzemni vodi	za vse primere: višina droga daljnovoda + 3 m			
Transformatorske postaje	12	12	30	30
Železniški tiri in objekti	8*	12	30	30
Industrijski tir	6	6	15	15
Avtoceste	12	12	30	30
Regionalne ceste	6	6	20	20
Lokalne ceste	2	4	10	10
Druge ceste	2	2	6	10
Vodotoki	2	2	5	5
Sprehajalne poti, parkirišča	2	2	10	15
Drugi gradbeni objekti	2	2	10	15

* za objekte višine do 3m