

PRILOGA 1

Tabela . Izlivna mesta in podatki za izračun iztočne enote

Vrsta izliva	Premer ϕ mm	Pretok l/s TV HV	Izlivne enote TV HV
1	2	3	4
Izlivni ventil	poln iztok	10	0,25
		15	0,40
		20	1,0
		25	1,5
	Srednji iztok	10	0,18
		15	0,25
		20	0,60
		25	1,0
Bide	15	0,125 0,08 0,08	0,25 0,1 0,1
Pipa	10,15	0,125	0,25
Pipa za živino	20	0,08	10
Tuš	V stanovanju	15	0,18 0,12 0,12
			0,5 0,1 0,1
	Tovarniški, športni *	15	0,12 0,8 0,08
			0,25 0,1 0,1
	Javni	15	0,25 0,17 0,17
			1 0,5 0,5
	Hidroterapevtski	15	0,60 0,4 0,4
			6 2,5 2,5
		20	0,80 0,54 0,54
			10 5 5
		25	1,0 0,67 0,67
			16 7 7
	za noge	15	0,125 0,08 0,08
			0,25 0,1 0,1
Hidrant požarni	25	1,5	36
	50	2,5	100
Vrtni hidrant	15	0,30	1,5
	20	0,70	8
	25	1,2	23
Kopalna kad v stanovanju	15	0,30 0,2 0,2	1,5 1 1
			6 2,5 2,5
	20	0,60 0,4 0,4	6 2,5 2,5
			6 2,5 2,5
	Hidroterapevtska	25	2,0 1,3 1,3
			65 28 28
	Sedežna	15	0,30 0,2 0,2
			1,5 1 1
Črpalka (ejektor)	Za noge	15	0,125 0,08 0,08
			0,25 0,1 0,1
Pisoar	Ročni ventil	15/20	0,20
		15/25	0,20
		20/25	0,35
		20/32	0,35
	Izpiralnik	15	0,50
Pisoar	Avtomatski kotliček	15	0,10
	Perforirana cev	15,20	0,06/m
			0,2/m
Pralni stroj	15	0,30	1,5

Pomivalna korita	Kuhinjski	15	0,25 0,25 0,17	1 1 0,5		
	Za velike kuhinje	20	0,40 0,4 0,25	2,5 2,5 1,5		
	Laboratorij	15	0,25 0,25 0,17	1 1 0,5		
	Korito za perilo	15	0,30 0,30 0,20	1,5 1,5 1		
	Pomivalni stroj	15	0,30	1,5		
Umivalnik	navadni	Izpust	10,15	0,18	0,5	
		Mešalna baterija	10,15	0,12 0,12	0,25 0,25	
	Ročno	Izpust	10,15	0,10	0,2	
		Mešalna baterija	10,15	0,07 0,07	0,1 0,1	
	Serijski		15	0,35	2	
		5 mest		0,25 0,25	1 1	
		Za fontano	6 8 mest	20	0,55 0,37 0,37	5 2,5 2,5
			9 ... 10 mest	25	0,70 0,47 0,47	8 3,5 3,5
	Vodomet (fontana)	Sobni: 100 l/h	8	0,03	0,1	
		Vrtni: 200 l/h	10	0,06	0,2	
Vrtni: 500 l/h		15	0,14	0,5		
Ulični: 1350 l/h		20	0,40	2,5		
WC	Kotliček	10,15	0,125	0,25		
	Izpiralnik	15	0,60	6		
		20	0,83	11		
		25	1,0	16		

* športna (v športnih dvoranh) ali za športnike

1. Za mešalne baterije so v stolpcu 3) navedene tri številke. Zgornja označuje skupni pretok, prva spodnja pretok tople, druga pa pretok hladne vode.