

PRILOGA 3

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v enoti za delo z živalmi

Tehnične zahteve	Zadrževalne stopnje			
	1	2	3	4

Objekti in naprave

1	Izoliranost enot za živali ⁹	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
2	Objekti za živali ¹⁰ ločeni z vrati, ki jih je mogoče zakleniti	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
3	Objekti za živali oblikovani tako, da olajšujejo dekontaminacijo (material, ki je vodo tesen in se lahko pere (kletke, itd.))	po izbiri	po izbiri	obvezno	obvezno
4	Tla in stene, ki se lahko perejo	po izbiri	po izbiri	obvezno	obvezno
5	Živali zaprte v ustreznih objektih kot so kletke, ograde, akvariji in bazeni	po izbiri	po izbiri	po izbiri	obvezno
6	Filtri na izolatorjih ali izoliranih prostorih ¹¹	ni obvezno	po izbiri	obvezno	obvezno
7	Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami kot so npr. žuželke in drugi členonožci, glodalci	po izbiri	obvezno	obvezno	obvezno
8	Ukrepi pri prenašanju živega materiala	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje

⁹ enota za živali: stavba ali ločeno območje v stavbi ali zunaj stavbe vključno s prostori in napravami in drugimi prostori kot so garderobe, prhe, avtoklavi, skladišča za hrano itd.

¹⁰ objekt za živali: objekt, ki se običajno uporablja za nastanitev živali, vključno s tistimi za razplod in poskuse, ali objekt v katerem se izvajajo manjši kirurški posegi ali žrtvovanje živali

¹¹ izolatorji: npr.: prosojne škatle, v katerih so zaprte majhne živali v ali izven kletke; za večje živali so primernejše izolirane sobe