

KONSTRUKCIJSKI GRADBENI ELEMENTI

	brez požarne odpornosti
	požarna odpornost 15 min.
	požarna odpornost 30 min.
	požarna odpornost 60 min.
	požarna odpornost 90 min.
	požarna odpornost 120 min.
	požarna odpornost 180 min.
	požarna odpornost 240 min.


Barva znaka je črna ali rdeča.

Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določilih Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št.31/04).


VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI

	vrata brez požarne odpornosti, dimotesnosti in samozapiralnega mehanizma
	vrata s samozapiralnim mehanizmom
	vrata z avtomatskim zapiranjem
	dimotesna vrata
	vrata s požarno odpornostjo 15 min.
	vrata s požarno odpornostjo 30 min. in samozapiranjem
	dimotesna vrata s požarno odpornostjo 60 min.
	vrata s požarno odpornostjo 90 min.


VRATA, OKNA IN DRUGI ZAPORNI ELEMENTI



vrata s požarno odpornostjo 120 min.



vrata s požarno odpornostjo 180 min.



vrata s požarno odpornostjo 240 min.

Barva znaka je črna ali rdeča.

Ob znaku za požarno odpornost mora biti črkovna oznaka, ki je ustrezna kombinacija črk R, E, I, W, M, C, S, po določilih Priloge 2 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št.31/04).

POŽARNI IN DIMNI SEKTORJI



požarni sektor (daljica od oznake do mejnih točk požarnega sektorja
*ali črta na meji sektorja)



požarna celica (daljica od oznake do mejnih točk požarne celice
*ali črta na meji sektorja)



dimni sektor (daljica od oznake do mejnih točk dimnega sektorja
**ali črta na meji sektorja)

* Barva znaka je črna ali rdeča. Črta je debeline 2,5 mm.

** Barva znaka je črna ali vijolična. Črta je debeline 1,5 mm.

DVIGALA



požarno dvigalo



gasilsko dvigalo

Barva znaka je črna ali rdeča.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA



varnostna razsvetljava

Barva znaka je črna ali rdeča.

DRUGE NAPRAVE ZA EKSPLOZIJSKO ZAŠČITO



loputa za sprostitvev eksplozije

Barva znaka je črna ali rdeča.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NAPRAVE



splošna oznaka električnih instalacij

Barva znaka je črna ali rdeča.

EKSPLOZIJSKO NEVARNI PROSTORI



prostor z eksplozijsko nevarno atmosfero

Barva znaka in črt je črna ali rdeča.

VIRI VODE ZA GAŠENJE



stoječa voda




klasični vodnjak



črpališče



rezervoar vode za gašenje pod tlakom



vodni stolp (prerez)




vodni stolp (tloris)



podzemni rezervoar vode za gašenje



odprt rezervoar vode za gašenje



premični rezervoar vode za gašenje



črpalka za vodo za gašenje

Barva znaka je črna ali rdeča (varianta modra).

SIMBOLI ZA GASILSKO INTERVENCIJO

	dovozna pot za intervencijska vozila
	glavni ventil za plin – glavna plinska požarna pipa
	povečana nevarnost za nastanek požara
	nevarnost zaradi prisotnosti plinov
	nevarnost zaradi radioaktivnega sevanja
	nevarnost prisotnosti strupenih snovi
	nevarnost pri gašenju z vodo
Barva znaka je črna ali rdeča.	