

Priloga VII: Podatki, potrebni za priključitev na omrežje

Pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi na omrežje sistemski operater uporabniku omrežja potrdi izpolnjevanje vseh pogojev iz soglasja za priključitev, uporabnik pa mu posreduje naslednje podatke:

1. moč (delovna in $\cos\varphi$) priključitve na omrežje,
2. mesto priključka,
3. napetostni nivo priključka,
4. rok priključitve na omrežje,
5. koordinacijo izolacije,
6. enopolne sheme obstoječega in novega stanja,
7. zaščitne sheme,
8. maksimalno in minimalno kratkostično moč,
9. pogoje avtomatske sinhronizacije,
10. vsebnost višjih harmonskih komponent in komponent flikerjev,
11. izklopno moč,
12. metode ozemljitve nevtralne točke,
13. minimalno in maksimalno napetost v obratovanju, trajanje in nivo kratkotrajnih prekoračitev minimalnih in maksimalnih vrednosti,
14. tip in obseg izmenjav jalove moči ter potrebnih rezerv po jalovi moči, ki jih mora vgraditi v svoje naprave uporabnik sistema:
 - za odjemalce velja $\cos\varphi \geq 0.9$, če pogodba ne določa drugače in
 - za proizvodne enote v skladu s poglavjem 2.3 teh navodil,
15. sheme napetostne regulacije (referenčna vrednost, točnost, hitrost, obratovanje ob motnjah),
16. način vključitve v načrt podfrekvenčne razbremenitve in omejevanja pri pomanjkanju na trgu energije,
17. način vključitve v zagotavljanje sistemskih storitev,
18. podatke o zaščitni, merilni, števnici in informacijski opreми,
19. način zajema in prenosa sprotnih merjenih vrednosti električnih spremenljivk, ki jih določi sistemski operater,
20. o ukrepih v primeru velikih motenj.