

PRILOGA 1

Preglednica 1: pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja za komunalne in skupne čistilne naprave.

Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, izražena v populacijskih ekvivalentih PE	Letna pogostost meritev (št. meritev na leto)	Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure)
<= 50	1 meritev vsako tretje leto ali ocena o obratovanju*	2
>50 < 200	2 meritvi vsako tretje leto	2
=> 200 < 1.000	2 meritvi vsako drugo leto	2
=> 1.000 < 2.000	2 meritvi vsako leto	6
=> 2.000 < 10.000	prvo leto obratovanja 12 meritev **	24
	vsako nadaljnje leto 4 meritve	24
=> 10.000 < 50.000	12 meritev vsako leto	24
=> 50.000	24 meritev vsako leto	24

*prvih meritev se ne izvaja, če je glede mejnih vrednosti za napravo izdana listina o skladnosti KČN z zahtevami iz predpisa ki ureja odvajanje odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav

** poskusno obratovanje se ne šteje kot obratovanje naprave.

Preglednica 2: pogostost prvih in občasnih meritev in čas vzorčenja za posamezen iztok iz naprave.

Vrsta naprave in letna količina industrijske odpadne vode (1.000 m ³ /leto)	Letna pogostost meritev (št. meritev na leto)	Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca (ure)
< 4	1 meritev vsako leto	6
>= 4 < 10	2 meritvi vsako leto	6
>= 10 < 50	3 meritve vsako leto	6
>= 50 < 200	4 meritve vsako leto	24
>= 200 < 500	6 meritev vsako leto	24
>= 500	12 meritev vsako leto	24