

Tabela 1

Vplivno območje posega (P)

<i>Vrsta posega</i>	<i>Obseg, dimenzija</i>	<i>Površina vplivnega območja</i>
Elektroenergetska omrežja	Nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400kV in 220kV	40m od osi elektroenergetskega voda, oz. od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje
	Podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400kV	10m na vsako stran od osi elektroenergetskega voda,
	Nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne postaje nazivne napetosti 110kV in 35kV	15m od osi elektroenergetskega voda, oz. od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje
	Podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110kV in 35kV	3m od osi elektroenergetskega voda
	Nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1kV do vključno 20kV	10m od osi elektroenergetskega voda
	Podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 1kV do vključno 20kV	1m od osi elektroenergetskega voda
	Razdelilna postaja srednje napetosti, transformatorska postaja srednje napetosti 0,4kV	2m od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje
Plinovodna omrežja		100m od osi na vsako stran
Gospodarska javna infrastruktura	Vodovodi, kanalizacije, toplovodi, vročevodi, telekomunikacijski vodi vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, ipd.	3m od osi voda
Manjši točkovni elementi (npr. vodni izpust)	Tloris + eventuelni linijski podaljšek	Vsaj 3 m ² + dodatek
Drugi posegi		Tekočemu metru posega se pripiše štiri kvadratne metre vplivnega območja

Tabela 2

Faktor vpliva posega na vodni režim ($F_{\text{režim}}$)

Izvedba posega		$F_{\text{režim}}$
Prečno	Vodeno podvrtavanje, iztočne glave	2,00
	Razkopavanje dna	5,00
	Po obstoječem premostitvenem objektu	1,00
	Zračno prečenje	2,00
Vzdolžno	Na ločnici vodotoka in priobalnega zemljišča	3,00
	Po priobalnega zemljišča izven ločnice vodotoka in priobalnega pasu	2,00
	Zračno prečenje	1,00
Drugi posegi	Makadamske pešpoti po priobalnem zemljišču, posegi na priobalno in vodno zemljišče prekritih delov vodotokov, brez posegov v prekrите dele vodotokov, ...	1,00