

PRILOGA 2

Preglednica: mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za kemično čiščenje in naprav za regeneracijo adsorbentov

Parametri odpadne vode	Izražen kot	Enota	Mejne vrednosti za neposredno in posredno odvajanje v vode	Mejne vrednosti za odvajanje v kanalizacijo
ORGANSKI PARAMETRI				
Adsorbljivi organski halogeni (AOX) (a)	Cl	mg/l	0,5 0,25 mg/kg	0,5 0,25 mg/kg
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	mg/l	0,1	0,1

Oznaka v preglednici pomeni:

- (a) pri napravi za kemično čiščenje z obratovalno zmogljivostjo, večjo od 10 kg čiščenih tekstilij, je treba poleg koncentracije v odpadni vodi upoštevati mejno vrednost emisijskega faktorja, ki se izraža v mg/kg čiščenih tekstilij in je enaka 0,25 mg/kg čiščenih tekstilij. Obratovalna zmogljivost naprave za kemično čiščenje je nazivna vrednost naprave, ki jo določi proizvajalec naprave in je zapisana v njeni tehnični dokumentaciji. Če je v objektih istega vira onesnaževanja več naprav za kemično čiščenje, je obratovalna zmogljivost vsota nazivnih zmogljivosti naprav.