

Zadrževalni ukrepi za delo z GSO v enoti za delo z živalmi

Tehnične zahteve		Zadrževalne stopnje			
		1	2	3	4
Objekti in naprave					
1	Izoliranost enot za živali ⁹	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
2	Objekti za živali ¹⁰ , ločeni z vrati, ki jih je mogoče zakleniti	obvezno	obvezno	obvezno	obvezno
3	Objekti za živali, oblikovani tako, da olajšujejo dekontaminacijo (material, ki je neprepusten za vodo in se lahko pere – kletke itd.)	po izbiri	po izbiri	obvezno	obvezno
4	Tla in stene, ki se lahko perejo	po izbiri	po izbiri	obvezno	obvezno
5	Živali, zaprte v ustreznih objektih, kakršni so kletke, ograde, akvariji in bazeni	po izbiri	po izbiri	po izbiri	obvezno
6	Filtri na izolatorjih ali izoliranih prostorih ¹¹	ni obvezno	po izbiri	obvezno	obvezno
7	Ukrepi za nadzor nad nezaželenimi vrstami, kakršne so žuželke in drugi členonožci, glodavci	po izbiri	obvezno	obvezno	obvezno
8	Ukrepi pri prenašanju živega materiala	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje	preprečiti razširjanje

⁹ Enota za živali: stavba ali ločeno območje v stavbi ali zunaj nje, vključno s prostori in napravami in drugimi prostori, kakršni so garderobe, prhe, avtoklavi, skladišča za hrano itd.

¹⁰ Objekt za živali: objekt, ki se navadno uporablja za nastanitev živali, vključno s tistimi za razplod in poskuse, ali objekt, v katerem se opravljajo manjši kirurški posegi ali žrtvovanje živali.

¹¹ Izolatorji: npr. prosojne škatle, v katerih so zaprte majhne živali v kletki ali zunaj nje; za večje živali so primernejše izolirane sobe.