

Preglednica 1: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave

Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave [PE]	Prve meritve [število meritev v obdobju poskusnega obratovanja]	Občasne meritve [število meritev na leto]	Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca [ure]
< 50	1 ocena obratovanja ali meritev ⁽¹⁾	1 ocena obratovanja vsako tretje leto	trenutni vzorec ⁽¹⁾
=> 50 < 200	2 meritvi	2 meritvi vsako drugo leto	2 ⁽³⁾
=> 200 < 1.000	2 meritvi	2 meritvi vsako leto	2 ⁽³⁾
=> 1.000 < 2.000	2 meritvi	3 meritve vsako leto	6 ⁽³⁾
=> 2.000 < 10.000	4 meritve	prvo leto obratovanja 12 meritev ⁽²⁾	24 ⁽³⁾
		vsako nadaljnje leto 4 meritve	24 ⁽³⁾
=> 10.000 < 50.000	4 meritve	12 meritev vsako leto	24 ⁽³⁾
=> 50.000	4 meritve	24 meritev vsako leto	24 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Če je predpisana izvedba prvih meritev.

⁽²⁾ Prvo leto obratovanja je prvo koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

⁽³⁾ Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec.

Preglednica 2: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo

Letna količina industrijske odpadne vode na posameznem merilnem mestu na iztoku [1.000 m ³ /leto]	Prve meritve [število meritev v obdobju poskusnega obratovanja]	Občasne meritve [število meritev na leto]	Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca [ure]
< 4	2 meritvi	1 meritev vsako leto	6
=> 4 < 10	2 meritvi	2 meritvi vsako leto	6
=> 10 < 50	3 meritve	3 meritve vsako leto	6
=> 50 < 100	4 meritve	4 meritve vsako leto	6
=> 100 < 200	4 meritve	4 meritve vsako leto	24
=> 200 < 500	4 meritve	6 meritev vsako leto	24
=> 500	4 meritve	12 meritev vsako leto	24

Preglednica 3: Pogostost občasnih meritev odpadne vode iz odlagališča odpadkov

Parameter	Občasne meritve	
	Obdobje odlaganja odpadkov ali zapiranja odlagališča	Zaprto odlagališče
količina izcedne vode ⁽¹⁾	najmanj enkrat mesečno	najmanj enkrat vsakih šest mesecev
parametri izcedne vode	najmanj enkrat vsake tri mesece ⁽²⁾	najmanj enkrat vsakih šest mesecev
prevodnost izcedne vode	najmanj enkrat na leto	-
pretok industrijske odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča	najmanj enkrat vsakih šest mesecev	-
parametri industrijske odpadne vode iz naprav za pranje vozil in druge opreme na območju odlagališča	najmanj enkrat vsakih šest mesecev	-
pretok padavinske odpadne vode	najmanj enkrat na leto	-
parametri padavinske odpadne vode	najmanj enkrat na leto	-

⁽¹⁾ Celotna dnevna količina.

⁽²⁾ V obdobju prvih 12 mesecev obratovanja odlagališča odpadkov se meritve izvajajo enkrat mesečno.

Preglednica 4: Pogostost občasnih meritev odpadne vode iz sežigalnice in naprave za sosežig odpadkov

Parameter	Občasne meritve
pretok odpadne vode	trajno
pH-vrednost	trajno
temperatura	trajno
neraztopljene snovi	dnevno
arzen, baker, cink, kadmij, krom, nikelj, svinec, talij, živo srebro	najmanj enkrat mesečno
parametri, za katere so predpisane mejne vrednosti pri odvajanju odpadne vode, ki nastane pri čiščenju odpadnih plinov iz sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov	najmanj enkrat mesečno
dioksini in furani ⁽¹⁾	najmanj enkrat vsakih šest mesecev

⁽¹⁾ V obdobju prvih 12 mesecev obratovanja sežigalnice ali naprave za sosežig odpadkov se meritve izvajajo najmanj enkrat vsake tri mesece.