

Priloga 1

»Preglednica 1: Pogostost meritev in čas vzorčenja odpadne vode iz komunalne ali skupne čistilne naprave

Zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave [PE]	Prve meritve [število meritev med poskusnim obratovanjem]	Občasne meritve [število meritev na leto]	Čas vzorčenja reprezentativnega vzorca ⁽⁴⁾ [ure]
< 50	1 meritve	(1)	trenutni vzorec
=> 50 < 200	2 meritvi	2 meritvi vsako drugo leto ⁽²⁾	2
=> 200 < 1.000	2 meritvi	2 meritvi vsako leto	2
=> 1.000 < 2.000	2 meritvi	3 meritve vsako leto	6
=> 2.000 < 10.000	4 meritve	prvo leto obratovanja 12 meritev ⁽³⁾	24
		vsako nadaljnje leto 4 meritve	24
=> 10.000 < 50.000	4 meritve	12 meritev vsako leto	24
=> 50.000	4 meritve	24 meritev vsako leto	24

(1) Občasne meritve niso predpisane.

(2) Prvi obratovalni monitoring se izvede prvo naslednje leto po opravljenih prvih meritvah (prve meritve ne štejejo kot obratovalni monitoring).

(3) Prvo leto obratovanja je prvo koledarsko leto po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

(4) Za preskušanje mikrobioloških parametrov, če je to predpisano, se odvzame trenutni vzorec.«.