

PRILOGA 8**SKLADNOST NA PODLAGI PREVERJANJA ENOTE ZA DVIGALA
(modul G)**

1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ oceni, ali montirano dvigalo izpolnjuje veljavne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika.
2. **Obveznosti monterja**
 - 2.1 Monter sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovi skladnost dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
 - 2.2 Monter se za preverjanje enote obrne na en sam priglašeni organ po lastni izbiri.

Vloga vsebuje:

- a) ime in naslov monterja in, če je vlogo vložil pooblaščen zastopnik, tudi njegovo ime in naslov;
 - b) kraj, kjer je dvigalo montirano;
 - c) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
 - č) tehnično dokumentacijo.
3. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti dvigala z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.

Tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje sestavine:

- a) opis dvigala;
- b) načrt in delavniške risbe in diagrame;
- c) razlage, potrebne za razumevanje navedenih risb in diagramov ter delovanja dvigala;
- č) seznam upoštevanih bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev;
- d) seznam harmoniziranih standardov, ki se uporabljajo v celoti ali deloma in katerih sklici so bili objavljeni na spletnih straneh ministrstva in, kadar navedeni harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz tega pravilnika, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se v tehnični dokumentaciji navedejo deli, ki so bili uporabljeni;

- e) izvod certifikatov o EU-pregledu tipa za varnostne komponente, ki so vgrajene v dvigalu;
- f) rezultate projektnih izračunov, ki jih je izvedel ali dal v izvajanje monter;
- g) poročila o preskusih;
- h) izvod navodil iz 6.2 točke Priloge 1 tega pravilnika.

4. Preverjanje

Priglašeni organ, ki ga izbere monter, pregleda tehnično dokumentacijo in dvigalo ter opravi ustrezne preskuse, kakor so določeni v ustreznih harmoniziranih standardih, ali enakovredne preskuse, da preveri skladnost z veljavnimi bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. Preskusi vključujejo vsaj preskuse iz 3.3 točke Priloge 5.

Če dvigalo izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika, priglašeni organ izda certifikat o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.

Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, navedeni v 6.2 točki Priloge 1 tega pravilnika.

Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, podrobno navede razloge za zavrnitev in potrebne korektivne ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Kadar monter ponovno zaprosi za preverjanje, vlogo vloži pri istem priglašenem organu.

Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod certifikata o skladnosti.

5. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti

- 5.1 Monter namesti oznako CE v kabino vsakega dvigala, ki izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve tega pravilnika, poleg oznake CE pa na odgovornost priglašenega organa iz 2.2 točke namesti identifikacijsko številko tega organa.
- 5.2 Monter za vsako dvigalo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in hrani izvod izjave na razpolago organom za nadzor trga še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg. Na zahtevo pristojnih organov za nadzor trga predloži izvod izjave EU o skladnosti.
- 6. Monter hrani na razpolago organom za nadzor trga skupaj s tehnično dokumentacijo izvod certifikata o skladnosti še deset let po tem, ko je bilo dvigalo dano na trg.

7. Pooblaščen zastopnik

Obveznosti monterja iz 2.2 in 6. točke lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščen zastopnik, če so navedene v pooblastilu.