

PRILOGA 12: TRAJANJE NENAPOVEDANIH PREKINITEV DOBAVE ALI ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ PRENOSNEGA SISTEMA ZARADI LASTNIH VZROKOV

Dopustno skupno število in trajanje vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema na enem prevzemno-predajnem mestu, nastalih zaradi lastnih vzrokov, izraženega v minutah v enem letu, podaja tabela 15.

Tabela 15: Dopustno trajanje in število kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v letu za VN omrežje

Omrežje	Skupno število kratkotrajnih prekinitev, krajših od treh minut (prekinitev/leto)	Skupno trajanje dolgotrajnih prekinitev, daljših od treh minut (v minutah/leto)
VN	1	150

Sistemske operater je dolžan vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave in odjema električne energije v skladu z določili SONPO.