

Priloga 1: Zapisnik o izvedenem tlačnem preizkusu za PE cevi

<i>Datum</i>	
<i>Ura</i>	
<i>Objekt</i>	
<i>Odsek</i>	
<i>Dolžina odseka</i>	
<i>Vrsta cevi</i>	PE
<i>DN cevi</i>	
<i>Manometer (tip in leto izdelave)</i>	
<i>Merilno območje</i>	
<i>Način izvedbe preizkusa</i>	Po standardu EN 805

$$STP = MDP_a \times 1,5 \text{ ali } STP = MDP_a + 500 \text{ kPa}$$

(velja manjša vrednost)

<i>Obratovalni sistemski tlak- MDP_a</i>	
<i>Sistemski preizkusni tlak- STP</i>	
<i>Trajanje preizkusa</i>	2^h (30-60-30)
<i>Znižanje tlaka (10-15% STP)</i>	
<i>Nov sist .preizk.tlak - $STPa$</i>	
<i>Tlak po 30 min. ($p \geq STPa$)</i>	
<i>Preizkus uspel (DA / NE)</i>	
<i>Meritev opravi</i>	

Odgovorni vodja del:
(podpis)

Nadzornik :
(podpis)