

PRILOGA 1

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini

Toplotna izguba z dimnimi plini P_{dp} se izračuna na podlagi naslednjih enačb:

$$P_{dp} = (t_{dp} - t_z) \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right) \quad \text{ali} \quad P_{dp} = (t_{dp} - t_z) \left(\frac{A_1}{CO_2} + B \right),$$

pri čemer je:

- t_{dp} temperatura dimnih plinov v °C,
- t_z temperatura zgorevalnega zraka v °C,
- O_2 izmerjena vsebnost kisika v suhih dimnih plinih v %,
- CO_2 izmerjena vsebnost ogljikovega dioksida v suhih dimnih plinih v %.

Konstante A_1 , A_2 in B so navedene v spodnji preglednici.

	Plinsko olje	Zemeljski plin	Utekočinjeni naftni plin
A_1	0,50	0,37	0,42
A_2	0,68	0,66	0,63
B	0,007	0,009	0,008

Izračun toplotnih izgub z dimnimi plini se ne uporablja za kondenzacijske kotle.