

Priloga I: 110 kV vodi, ki sodijo v distribucijski sistem

NAZIV	LETO GRADNJE	DOLŽINA / m	PRESE K /mm²	STIČNO MESTO	OPOMBA K DOLŽINI ALI STIČNEMU MESTU
DV 110 kV Moste–Jesenice I	1988	8.461	240	RTP Moste	DV od portala RTP Moste do RTP Jesenice
DV 110 kV Moste–Jesenice II	1988	8.461	240	RTP Moste	DV od portala RTP Moste do RTP Jesenice
DV 110 kV Labore–Primskovo	1970	2.742	240	/	KBV od RTP Labore do portala RTP Labore =0,174 km; DV=2,568 km
DV 110 kV Škofja Loka–Železniki	1971	15.103	120	/	DV od RTP Škofja Loka do RTP Železniki
DV 110 kV Bohinj–Železniki	2016	18.800	240	/	DV od RTP Bohinj do RTP Železniki
DV 110 kV Moste–Bohinj	1981	24.312	240	RTP Moste	KBV od SM72A do RTP Bohinj=0,902 km; DV od portala RTP Moste do SM72A= 23,330 km; KBV od RTP Moste do portala RTP Moste = 0,080 km
DV 110 kV RTP Ljutomer–RTP Lendava	1985	24.826	240	/	
DV 110 kV RTP Sladki vrh–RTP Radenci	1980	26.726	240	/	
DV 110 kV RTP Maribor–RTP Sladki vrh	1977	19.641	240	Portal RTP Maribor	
DV 110 kV RTP Pekre–RTP (Dobrava) –RTP Maribor 3	1971	9.211	240	Portal RTP Pekre Portal RTP Maribor	Pekre–(Dobrava) 3 = 7.531 m (Dobrava)–Maribor 3 = 1680m
DV 110 kV RTP Pekre–RTP Radvanje	1971	740	240	Portal RTP Pekre	
DV 110 kV RTP Radvanje–RTP Tezno	1981	1.631	240	/	
DV 110 kV RTP Tezno–RTP (Dobrava) –RTP Maribor	1981	5.160	240	Portal RTP Maribor	
DV 2x110 kV Tolmin–Kobarid	1987	15.618	240	Portal RTP Tolmin	DV obratuje na 35 in 20 kV
DV 110 kV Kleče–Logatec 1	1959	29.441	240	RTP Kleče	
DV 110 kV Hudo–Črnomelj	1974	38.506	240	RP Hudo	

NAZIV	LETO GRADNJE	DOLŽINA / m	PRESE K /mm ²	STIČNO MESTO	OPOMBA K DOLŽINI ALI STIČNEMU MESTU
DV 110 kV Kleče–Vrhnika	1972	22.648	240	RTP Kleče	
DV 110 kV Logatec–Cerknica 1	1976	16.964	240	/	
DV 110 kV Logatec–Cerknica 2	1976	16.964	240	/	
DV 110 kV Črnomelj–Metlika	1989	21.820	240	/	
DV 110 kV Hudo–Metlika	1974	34.689	240	RP Hudo	
DV 110 kV Kleče–Vič 1	1969	11.025	240	RTP Kleče	
DV 110 kV Kleče–Vič 2	1969	11.025	240	RTP Kleče	
DV 110 kV Žiri–Idrija 1	1985	10.770	240	RTP	
DV 110 kV Žiri–Idrija 2	1985	10.770	240	RTP	
DV 110 kV Hudo–Gotna vas	1974	8.900	240	RP Hudo	
DV 110 kV Vrhnika–RTP Logatec	1972	9.610	240	/	
DV 110 kV Kleče–Bežigrad	1966	3.871	240	SM 25A	Od RTP Bežigrad do SM 25A je DV od ELLJ, ostali del do RTP Kleče od ELES
DV 110 kV Bežigrad–Žale	1983	3.837	240	/	
KB 110 kV TE-TOL–Center	1977	2.800	240	RTP TE-TOL	
KB 110 kV PCL–Center	2024	1.085	1200	/	
KB 110 kV TETOL–PCL	2024	2.068	1200	RTP TE-TOL	
DV 110 kV Kleče–Šiška 1	1968	2.900	240	RTP Kleče	-
DV 110 kV Kleče–Šiška 2	1968	2.900	240	RTP Kleče	-
DV 110 kV Žale–TE-TOL	1966	1.849	240	RTP TE-TOL	
DV 110 kV Hudo–Bršljin	1977	1.550	240	RP Hudo	
KB 110 kV Šiška–Litostroj	2010	1.118	1200	/	
RTP TET TR2–stikališče	1999	149	240	RTP TET	
RTP TET TR1–stikališče	1999	144	240	RTP TET	
RTP TET–	1999	144	240	RTP TET	

NAZIV	LETO GRADN JE	DOLŽINA / m	PRESE K /mm ²	STIČNO MESTO	OPOMBA K DOLŽINI ALI STIČNEMU MESTU
stikališče					
DV 110 kV Bršljin - Ločna	2017	2.267	240		Nova RTP Ločna
DV 110 kV Ločna – Gotna vas	2017	10.048	240		Nova RTP Ločna